



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 38800—2020

---

## 应急医用模块化隔离单元通用技术要求

General technical requirements of modular isolation units for  
emergency medical use

2020-04-03 发布

2020-10-01 实施

---

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 要求 .....	2
5 检验及试验 .....	6
6 标识、包装、运输和贮存 .....	7
7 安置撤离要求 .....	8
附录 A (规范性附录) 单元的使用要求 .....	9
附录 B (资料性附录) 单元的维护 .....	10

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：中冶天工集团有限公司、海尔卡奥斯物联生态科技有限公司、中国标准化协会、中国建筑科学研究院有限公司、中国中元国际工程有限公司、中冶天工(天津)装备制造有限公司、同济大学、江苏茉莉医疗科技有限公司、北京明朗洁净技术服务有限公司、江苏和吉家居有限公司、湖北省武汉市第三医院。

本标准主要起草人：杨子强、李显峰、曹国庆、李建军、王天羿、许海涛、李苗、刘燕敏、梁磊、张军伟、卞文君、夏薇佳、程志东、王玢、徐喆、姚喜梅、袁月、郝胤博、崔艳、陈录城、陈海燕、亢晓飞、李长征、刘铁力、刘济铨、温晓杰、赵峰、杨啸、卞超、倪超凡、张育红、吴金虎。

# 应急医用模块化隔离单元通用技术要求

## 1 范围

本标准规定了应急医用模块化隔离单元的要求、检验及试验、标识、包装、运输和贮存。  
本标准适用于应急医用模块化隔离单元,不适用于传染病员隔离转运的医用隔离仓。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 5338 系列1 集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用集装箱
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法
- GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
- GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量
- GB/T 20145 灯和灯系统的光生物安全性
- GB/T 29468 洁净室及相关受控环境 围护结构夹芯板应用技术指南
- GB/T 35428—2017 医院负压隔离病房环境控制要求
- GB/T 36372—2018 洁净室及相关受控环境 组合式围护结构通用技术要求
- GB 50009 建筑结构荷载规范
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- GB 50068 建筑结构可靠性设计统一标准
- GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
- GB 50312—2016 综合布线系统工程验收规范
- GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范
- GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范
- GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范
- GB 50346—2011 生物安全实验室建筑技术规范
- GB 50591—2010 洁净室施工及验收规范
- GB 50686—2011 传染病医院建筑施工及验收规范
- GB 50849—2014 传染病医院建筑设计规范
- GB 51039—2014 综合医院建筑设计规范
- WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。