



中华人民共和国国家标准

GB 2032—93

船用法兰消火栓

Marine flanged fire hydrants

1993-07-21 发布

1994-03-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船 用 法 兰 消 火 栓
GB 2032—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
<http://www.bzeps.com>
电话：63787337、63787447
1994年10月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-10316

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 2032—93

船 用 法 兰 消 火 栓

代替 GB 2032—80

Marine flanged fire hydrants

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的船用法兰消火栓(以下简称消火栓)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于介质为淡水、海水消防管路系统。

2 引用标准

- GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面
- GB 600 船舶管路阀件通用技术条件
- GB 2031 船用消防接头
- GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
- GB 3032 船用管路附件的标志
- ZB/T U52 001 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 消火栓型式规定如下:

- A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直通型消火栓
- AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直通型消火栓
- B 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直角型消火栓
- BS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直角型消火栓

3.2 消火栓的基本参数按表 1。

表 1

型 式	公称压力 PN MPa	工作压力 P MPa	公称通径 DN mm
A	1.0	—	40、50、65
AS		—	
B		3.0	
BS		—	

3.3 消火栓的结构尺寸

3.3.1 A 型、B 型消火栓的结构尺寸按图 1 和表 2。

国家技术监督局 1993-07-21 批准

1994-03-01 实施