

UDC 621.646.2  
N 16



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4213—92

---

## 气 动 调 节 阀

Pneumatic industrial process control valves

---

1992-08-29发布

1993-04-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4213—92

## 气 动 调 节 阀

代替 GB 4213—84

Pneumatic industrial process control valves

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业过程控制系统用气动调节阀(亦称控制阀)的产品分类,技术要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于气动执行机构与阀组成的各类气动调节阀(以下简称调节阀)。本标准中有关内容也适用于独立的气动执行机构和阀组件。

本标准不适用于承受放射性工作条件及其他危险工作条件的调节阀。

### 2 引用标准

GB 9223 执行器术语

ZB Y0 03 仪器仪表包装通用技术条件

### 3 术语

本标准采用 GB 9223 规定的术语。

### 4 产品分类

#### 4.1 按调节阀动作方式分类

- a. 直行程调节阀;
- b. 角行程调节阀。

#### 4.2 按调节阀调节方式分类

- a. 调节型;
- b. 切断型。

#### 4.3 按调节阀作用方式分类

- a. 气关式;
- b. 气开式。

#### 4.4 按调节阀执行机构型式分类

- a. 气动薄膜调节阀;
- b. 气动活塞调节阀。

注: ① 气动执行机构按结构分为:

- a. 气动薄膜式执行机构;
- b. 气动活塞式执行机构。

② 气动执行机构按输出方式分为:

- a. 直行程气动执行机构;
- b. 角行程气动执行机构。