

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC 0006—92

---

## 烟 叶 储 存 保 管 方 法

1992-06-01发布

1992-08-01实施

国家烟草专卖局 发布

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC 0006-92

## 烟叶储存保管方法

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了烟叶仓库建库条件、存放规则、烟叶保管与养护、仓库安全及烟叶质量检验方法等技术要求。

本标准适用于烤烟、白肋烟的原烟、复烤烟，香料烟及其他晾晒烟的储存保管。

### 2 引用标准

GB 2636 烤烟检验方法

GB 5992 香料烟检验方法

### 3 术语

#### 3.1 烟叶仓库 tobacco house

指用于储存烟叶商品的库房。一般为钢筋水泥结构，有防潮隔热通风降温排湿等建筑要求，分单层和多层库房。

#### 3.2 通风 ventilation

利用库房的门、窗、通风洞或机械设备，使库内外空气进行交换。

#### 3.3 去湿 reducing humidity

利用吸潮剂和空气去湿机降低库内相对湿度。

#### 3.4 翻垛 turning stack

调换存放烟包的垛中心及内外的相对位置。

#### 3.5 气冲(冲烧)heating

由于烟叶水分含量高引起的烟包高温发热，或将要霉变。

#### 3.6 霉变 molding

由于霉菌在烟叶上的滋生繁殖，致使烟叶生霉变质。

#### 3.7 原烟 raw tobacco

调制后未经复烤的烟叶。

#### 3.8 复烤烟 redried tobacco

调制后又经复烤的烟叶。

#### 3.9 密封 seal

指利用导热性差、隔潮性好的材料，把库房或烟叶严密封闭起来，防止外界不良因素的影响。

### 4 烟叶贮藏设施及其要求

#### 4.1 烟叶贮藏设施的类型

分为烟叶仓库和露天货场。

#### 4.2 烟叶仓库

国家烟草专卖局1992-06-01批准

1992-08-01实施