


UDC 614.84 : 003.62  
C 80



# 中华人民共和国国家标准

GB 13495—92

---

## 消 防 安 全 标 志

Fire safety signs

1992-06-12 发布

1993-03-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 目 次

1 主题内容与适用范围 .....	( 1 )
2 引用标准 .....	( 1 )
3 消防安全标志 .....	( 1 )
3.1 火灾报警和手动控制装置的标志 .....	( 2 )
3.2 火灾时疏散途径的标志 .....	( 3 )
3.3 灭火设备的标志 .....	( 5 )
3.4 具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志 .....	( 8 )
3.5 方向辅助标志 .....	( 11 )
3.6 文字辅助标志 .....	( 12 )
4 消防安全标志杆 .....	( 13 )
5 消防安全标志的几何图形尺寸 .....	( 15 )
6 消防安全标志牌的制作 .....	( 16 )
7 消防安全标志的设置位置 .....	( 17 )
附录 A 安全标志的尺寸(参考件) .....	( 18 )

# 消防安全标志

## Fire safety signs

---

本标准参照采用国际标准 ISO 6309—1987《消防——安全标志》。

### 1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了与消防有关的安全标志及其标志牌的制作、设置位置。

1.2 本标准的应用领域要尽可能广泛地扩大到需要或者应该的一切场所,以向公众表明下列内容的位置和性质:

- a. 火灾报警和手动控制装置;
- b. 火灾时疏散途径;
- c. 灭火设备;
- d. 具有火灾、爆炸危险的地方或物质。

本标准不适用于 GB 4327—84《消防设施图形符号》所覆盖的设计图或地图上用的图形符号。

### 2 引用标准

GB 2893 安全色

### 3 消防安全标志

消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。消防安全标志的颜色应符合 GB 2893 中的有关规定。

消防安全标志按照主题内容与适用范围的分类,以表格的形式列出。