

UDC 613.5
C 51



中华人民共和国国家标准

GB 9981—88

农村住宅卫生标准

Hygienic standard for rural housing

1988-10-08发布

1989-08-01实施

中华人民共和国卫生部 发布

本标准规定了农村住宅建筑和居室微小气候的卫生标准及住宅用地选择、住宅卫生监督、监测的要求。

1 总则

- 1.1 为贯彻“预防为主”的方针,改善农村居民的生活居住条件,保证人民身体健康,特制定本标准。
- 1.2 本标准适用于县以下统一规划设计,新建、改建的农村住宅。个人建造的住宅应参照本标准执行。本标准也适用于已经建成住宅的卫生评价。
- 1.3 在建设农村住宅时,建设单位的主管部门应会同同级卫生等有关部门共同商定住宅的选址。有关住宅建筑设计图纸及技术文件,必须经卫生防疫站卫生审查后,方可建造。
- 1.4 本标准提供给建设单位和建筑设计部门作为农村住宅设计的依据。卫生防疫站、环境卫生监测站负责监督和检查执行情况。

2 农村住宅卫生标准

2.1 农村住宅建筑应符合2.1.1的规定。

2.1.1 农村住宅建筑卫生标准见表1。

表 1

项 目	气 候 分 区 ¹⁾			
	I 区	II 区	III 区	IV 区
日照时数,h	不小于3.0	不小于3.0	不小于3.0	不小于3.0
日照卫生间距,倍	不小于2.5	不小于2.0	不小于1.5	不小于1.5
采光系数	1/8~1/10	1/8~1/10	1/8~1/10	1/8~1/10
室深系数	2.0~2.5	2.0~2.5	1.5~2.0	1.5~2.0
自然照度系数,%	0.5~1.0	0.5~1.0	0.5~1.0	0.5~1.0
居室净高,m	不低于2.6	不低于2.6	不低于2.8	不低于2.8
人均居住面积,m ²	不少于6.0	不少于6.0	不少于8.0	不少于8.0

注: 1) 见附录 B(补充件)。

2.2 农村住宅居室微小气候应符合2.2.1的规定。

2.2.1 农村住宅微小气候卫生标准见表2。

表 2

项 目	气 候 分 区			
	I 区	II 区	III 区	IV 区
冬季温度, C	不低于13.0	不低于13.0	不低于13.0	不低于13.0
夏季适宜温度, C	26~28	26~28	26~30	26~30