

UDC 614.841.33
C 82



中华人民共和国国家标准

GB 14102—93

钢质防火卷帘通用技术条件

General technical conditions for
steel fire resistant roller shutters

1993-01-20 发布

1993-09-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

钢质防火卷帘通用技术条件

GB 14102—93

General technical conditions for steel fire resistant roller shutters

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钢质防火、防火防烟卷帘的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装运输、贮存等内容。

本标准适用于工业与民用建筑中具有防火、防火防烟功能且高度不大于6m,宽度不大于9m的钢质帘板式卷帘、高度和宽度超过上述规定的钢质防火卷帘或钢质防火防烟卷帘可参照执行。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 699 优质碳素结构钢 技术条件
- GB 700 碳素结构钢
- GB 9439 灰铁铸件
- GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链
- GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法
- YB 231 无缝钢管
- YB 242 直径5~125mm电焊钢管

3 结构型式、符号、代号

3.1 结构型式及各部件名称