

ICS 13.100
C 60



中华人民共和国国家标准

GB 9670—1996

商场(店)、书店卫生标准

Hygienic standard for shopping centre and book store

1996-01-29 发布

1996-09-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

商场(店)、书店卫生标准

GB 9670—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

2005年7月第一版 2005年7月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-23003

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

商场(店)、书店卫生标准

代替 GB 9670—88

Hygienic standard for shopping centre and book store

1 主题内容与适用范围

本标准规定了商场(店)、书店的微小气候、空气质量、噪声、照度等标准值及其卫生要求。
本标准适用于城市营业面积在 300 m² 以上和县、乡、镇营业面积在 200 m² 以上的室内场所、书店。

2 标准值和卫生要求

2.1 标准值

商场(店)、书店卫生标准值

项 目	标 准 值	项 目	标 准 值
温度, C		甲醛, mg/m ³	≤0.12
有空调装置	18~28	可吸入颗粒物, mg/m ³	≤0.25
无空调装置的		空气细菌数	
采暖地区冬季	≥16	a. 撞击法, cfu/m ³	≤7 000
相对湿度, %		b. 沉降法, 个/皿	≤75
有空调装置	40~80	噪声, dB(A)	≤60
风速, m/s	≤0.5		出售音响设备的柜台≤85
二氧化碳, %	≤0.15	照度, lx	≥100
一氧化碳, mg/m ³	≤5		

2.2 卫生要求

- 2.2.1 商场(店)、书店营业厅应有机械通风设备。有空调装置的商场(店)、书店,新风量不低于 20 m³/(h·人),进风口应远离污染源。
- 2.2.2 新建、改建、扩建的商场(店)、书店营业厅应利用自然采光,采光系数不小于 1/6。
- 2.2.3 店内应清洁整齐。采用湿式清扫,垃圾日产日清。
- 2.2.4 店内禁止吸烟,大型商场应设顾客休息室。
- 2.2.5 大中型商场须设顾客卫生间。卫生间应有良好通风排气装置,做到清洁无异味。
- 2.2.6 综合商场内出售食品、药品、化妆品等商品的柜台应分设在清洁的地方。出售农药、油漆、化学试剂等商品,应有单独售货室,并采取防护措施。
- 2.2.7 出售旧衣物等生活用品的商店,应有消毒措施和消毒制度,旧衣物必须经消毒后方可出售。
- 2.2.8 商场(店)、书店作其他公共场所使用时应执行相应的公共场所卫生标准。