

UDC 534.6 : 725.8
M 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 4959—1995

厅堂扩声特性测量方法

**Methods of measurement for the characteristics
of sound reinforcement in auditoria**

1995-07-24发布

1996-03-01实施

国家技术监督局发布

目 次

1	主题内容与适用范围	1
2	引用标准	1
3	术语	1
4	测量条件	2
5	测量仪器	2
6	测量方法	4
6.1	扩声特性	4
6.1.1	传输〔幅度〕频率特性	4
6.1.2	传声增益	5
6.1.3	最大声压级	6
6.1.4	声场不均匀度	6
6.1.5	系统谐波失真	6
6.1.6	总噪声	7
6.2	与扩声特性有关的建筑声学项目	7
6.2.1	背景噪声	7
6.2.2	反射声时间分布	7
6.2.3	混响时间	8
6.2.4	再生混响时间	8
6.3	快速语言传输指数	9
6.4	汉语清晰度测量方法	11

中华人民共和国国家标准

厅堂扩声特性测量方法

GB/T 4959—1995

Methods of measurement for the characteristics
of sound reinforcement in auditoria

代替 GB 4959—85

1 主题内容与适用范围

本标准规定了装有扩声设备的厅堂声学特性测量方法。

本标准适用于装有扩声设备的各类厅堂及其他场所的声学特性测量。

本标准不排斥能得到同等精度的其他测量方法。

2 引用标准

GB 2019 磁带录音机基本参数和技术要求

GB 3241 声和振动分析用的 1/1 和 1/3 倍频程滤波器

GB 3661 测试电容传声器技术条件

GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法

GB 6278 模拟节目信号

GB 9401 传声器测量方法

GB/T 14476 客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法

GB/T 15508—1995 声学 语言清晰度测试方法

GBJ 76 厅堂混响时间测量规范

3 术语

所用术语仅为了说明标准中有关项目的物理意义。

3.1 最高可用增益 maximum available gain

扩声系统在所属厅堂内产生反馈自激临界增益减去 6 dB 时的增益。

3.2 测试声源 measuring sound source

为了测量扩声系统的各项指标专门组成各种形式的发声器。

3.3 音节清晰度 syllable articulation

测听人员对规定的音节语声判断准确率的统计平均值。

3.4 均衡器 equalizer

为了补偿厅堂扩声系统传输(幅度)频率特性,而加入的频率特性调节装置。

3.5 语言传输指数 speech transmission index(STI)

它是一个物理量,且表示与可懂度有关的语言传输质量。

3.6 快速语言传输指数 rapid speech transmission index(RASTI)

它是语言传输指数法(STI 法)在某些条件下的一种简化形式,用来测定与可懂度有关的语言传输质量(见 GB/T 14476)。