

UDC 621.643.4 : 614.84
C 84



中华人民共和国国家标准

GB 3446—93

消防水泵接合器

Siamese connection

1993-09-24 发布

1994-06-01 实施

国家技术监督局 发布

消防水泵接合器

代替 GB 3446—82

Siamese connection

1 主题内容与适用范围

本标准规定了消防水泵接合器的型式和规格、型号编制、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装。

本标准适用于消防管道中的各种消防水泵接合器(以下简称接合器)。接合器是消防车和机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。

2 引用标准

- GB 228 金属拉伸试验方法
- GB 1176 铸造铜合金技术条件
- GB 3265 内扣式消防接口 型式和基本参数
- GB 3266 内扣式消防接口 通用技术条件
- GB 6397 金属拉伸试验试样
- GB 7307 非螺纹密封的管螺纹
- GB 9439 灰铸铁件
- GB 12514 消防接口性能要求和试验方法

3 型式和规格

- 3.1 接合器的结构应具备排放余水、止回、安全排放、截断等功能。
- 3.2 接合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。
- 3.3 接合器按其出口的公称通径可分为 100 mm 和 150 mm 两种。
- 3.4 接合器的公称压力可分为 1.6 MPa 和 2.5 MPa 两种。

4 型号编制

4.1 接合器型号由下列单元组成：

