

ICS 03.100.10  
A 87  
备案号:49504—2015

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11095—2014

---

## 中药材仓库技术规范

Chinese medicinal materials warehouse technology specification

2014-07-30 发布

2015-03-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：中国仓储协会、中国中药协会、君合百安仓储科技(北京)有限公司、甘肃农业大学、甘肃陇原中天物流有限责任公司、湖北九州通中药产业发展有限公司、亳州市药都物流仓储有限公司、成都天地网信息科技有限公司、中国供销集团中药材交易中心、河南省万家中药材物流股份有限公司。

本标准主要起草人：沈绍基、周雷、李忠良、王春录、陈垣、关丰、周洵、梁乔智、李明辉、李明超、方玉强、张承忠、侯杰、林震宇、陈杰、龙兴超、刘红卫、朱志国、万有钢、崔廷鲁、宋占锋、王杰、范甜甜。

# 中药材仓库技术规范

## 1 范围

本标准规定了中药材仓库的基本要求、专业类型、建筑类型、通风换气和采光要求、配套设施与技术条件。

本标准适用于中药材经营企业、中药饮片企业与从事中药材仓储经营的物流企业新建、改建、扩建的中药材仓库。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13933 小型贯流式通风机

GB/T 18354 物流术语

GB/T 28581 通用仓库及库区规划设计参数

JB/T 8690 通风机 噪声限值

JB/T 10562 一般用途轴流通风机技术条件

## 3 术语和定义

GB/T 18354、GB/T 28581 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**中药材 Chinese medicinal materials**

药用植物、动物与矿物的药用部位采收后经产地初加工形成的原药材。

### 3.2

**中药材常温库 Chinese medicinal materials normal temperature warehouse**

温度控制在 $\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,相对湿度控制在35%~75%的仓库。

### 3.3

**中药材阴凉库 Chinese medicinal materials cool warehouse**

温度控制在 $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,相对湿度控制在35%~75%的仓库。

### 3.4

**中药材低温库 Chinese medicinal materials low temperature warehouse**

温度控制在 $2\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,相对湿度控制在35%~75%的仓库。

### 3.5

**平房库 single-storey warehouse**

净高(库房地面至库房顶部即“梁”下的最小垂直高度)在6 m左右的仓库。

### 3.6

**楼房库 multi-storey warehouse**

两层以上、层高不低于4.5 m,且配备运货电梯的仓库。