



# 中华人民共和国国家标准

GB 14101—93

---

## 木质防火门通用技术条件

Wood fire door—General technical conditions

1993-01-20 发布

1993-09-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 木质防火门通用技术条件

GB 14101—93

### Wood fire door—General technical conditions

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。

本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。

#### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 5464 建筑材料不燃性试验方法
- GB 5823 建筑门窗术语
- GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
- GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法
- GB 13685 建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法
- GB 13686 建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法
- GBJ 16 建筑设计防火规范
- GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范
- GBJ 206 木结构工程施工验收规范
- GBJ 210 装饰工程施工验收规范
- TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范

#### 3 术语、符号、代号

3.1 木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到 GBJ 45 第 4.4.1 条规定的门。

3.2 木质防火门的名称符号按 GB 5823 的规定。为 MFM。