



中华人民共和国国家标准

GB/T 33085—2016

水处理剂 聚二甲基二烯丙基氯化铵

Water treatment chemicals—Poly(diallyldimethylammonium chloride)

2016-10-13 发布

2017-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本标准起草单位:中海油天津化工研究设计院有限公司、北京恒聚化工集团有限责任公司、浙江大川新材料股份有限公司、爱森(中国)絮凝剂有限公司、山东宝莫生物化工股份有限公司、江苏富森科技股份有限公司、南京理工大学、南昌水业集团南昌工贸有限公司、重庆大学、重庆蓝洁广顺净水材料有限公司、山东鑫泰水处理技术有限公司、深圳市长隆科技有限公司。

本标准主要起草人:朱传俊、郭文礼、俞益平、凌静、胡奎玲、常春、张跃军、金平、郑怀礼、邹鹏、崔进、李金杰、郭卫丰、杨开吉。

水处理剂 聚二甲基二烯丙基氯化铵

1 范围

本标准规定了水处理剂聚二甲基二烯丙基氯化铵的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于水处理剂聚二甲基二烯丙基氯化铵产品,该产品主要用作生活用水、工业用水、污水处理及污泥处理的絮凝剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛


GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范 卫法监发[2001]161号

3 结构式



4 分类

聚二甲基二烯丙基氯化铵分为溶液和固体两种型号,Ⅰ类为液体或胶体,Ⅱ类为固体。